



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0650.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Koncentrat i płyn niskokrzepnący ERGOLID® EKO**

Zawierający / containing: glikol propylenowy, biocyd (<0,2%) i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania do napełniania instalacji domowych i przemysłowych w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, systemów grzewczych, solarnych oraz pomp ciepła

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące niezbędnych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Do opakowań wyrobu należy dołączyć szczegółową instrukcję użytkowania. Instalacja, w której zastosowano preparat, powinna być całkowicie odcięta od instalacji wody przeznaczonej do spożycia. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. 15 Sierpnia 106

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. 15 Sierpnia 106

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.10.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.10.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 października 2024

The date of issue of the certificate: 1st October 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB