

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**Nr 77/2019**

**Producent: F-ELEKTRO Bryzek-Najbor Sp.J., Roczyny, ul. Słoneczna 9,
34-120 Andrychów, Polska**

Niniejszym deklaruje, że wyrób:

**Rura elastyczna GUS
10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50**

Jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

Nr dyrektywy	Tytuł
2014/35/UE	Dyrektywy Niskonapięciowej LVD

Jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi:

Nr normy	Tytuł
PN-EN 61386-1:2011	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 61386-23:2005	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

oraz spełniają wymogi:

Nr dyrektywy	Tytuł
2011/65/UE	Dyrektywa ROHS II Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uwagi:	1. Rury elastyczne GUS wykonane są z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. 2. Rury elastyczne GUS wykonane są z tworzywa samogasnącego bez halogenowego. 3. Zakres temperatur: -ochrona izolacyjna i mechaniczna instalacji elektrycznych i teletechnicznych maszyn, które mają ruchome podzespoły od -5°C do +60°C - ochrona instalacji narażonych na uszkodzenia mechaniczne (nieruchome) od -20°C do + 60°C.
--------	--

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 19

Roczyny, 07.01.2019r.

Imię i nazwisko

Podpis

F-ELEKTRO

PROKURENT
mgr inż. Piotr Król

F-ELEKTRO Bryzek-Najbor Sp.J.

Roczyny, ul. Słoneczna 9

34-120 Andrychów

NIP: 551-256-25-25

REGON: 120992193